



Unità Sanitaria Locale N° 2

Azienda Sanitaria Regionale dell'Umbria

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - U.O.S. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - AREA DEL PERUGINO

Dirigente Responsabile: Dr. ssa Maria Rita Manfroni

Via XIV Settembre, 79 Perugia - Parco Santa Margherita (padiglione ex Neri)
Tel. 075/5412459, 075/5412498 - fax 075/5412460 - e mail rmanfroni@ausl2.umbria.it

Prot. 246..

Perugia.....15.7.04

**ALLO SPORTELLO UNICO DEL D.I.P.
PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
SEDE**

Oggetto: parere tecnico sanitario relativo alla manutenzione straordinaria della casa dello studente. Padiglioni C e D.

Richiedente: A.D.S.U.

Comune: Perugia

Via Innamorati

- Fatte salve le Norme del P.R.G. e del Regolamento Comunale Edilizio
- Vista la relazione tecnica allegata ed i grafici di progetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Per quanto di competenza a condizione che:

- I wc, privi di superficie finestrata apribile, dovranno essere dotati di estrazione meccanica;
- Siano rispettate le disposizioni di cui alla Legge 9 Gennaio 1989 n. 13, come modificata dalla L.27 Febbraio 1989 n. 62, nonché quanto previsto dal D.M. 14 Giugno 1989 n. 236 in materia di eliminazione e/o superamento delle barriere architettoniche;
- L'impianto elettrico sia realizzato nel rispetto delle Norme CEI, e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008 n.37;
- Sia assicurato, attraverso il rispetto della norma UNI 10339/95, un idoneo ricambio d'aria per quei locali che non presentano il rapporto di 1/8 tra superficie finestrata apribile/superficie pavimentata..

IL TECNICO DELLA PREVENZIONE P.O.
Marcello Monsignori

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.S.
Dr.ssa Maria Rita Manfroni

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2 - Sede Legale e Direzione Generale: 06127 PERUGIA - Via G. Guerra, 17/21
(D.P.G.R. dell'Umbria n. 100/13.2.1995) - Tel 075.5411 - Fax 075.541.20.04 - P. IVA / C.F. 02101040547